

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68
E-mail: prim@dvest.gosnadzor.ru, <http://www.dvest.gosnadzor.ru>

г. Находка
место составления акта

17 января 2019 года
дата составления акта
11-30
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-1017

Приморский край, г. Находка, микрорайон Врангель, ул. Бабкина, д. 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А74-1017 от 29.12.2018 года ДВУ Ростехнадзора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Предписание составлено: Дальневосточное Управление Ростехнадзора
фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю Ванаков А.В.
должность лица выдавшего предписание

по результату проведенной **внеплановой выездной** проверки
общей продолжительностью 4 рабочих дня в период с 14 по 17 января 2019 года по адресу:
692943, Приморский край, г. Находка, микрорайон Врангель, ул. Бабкина, д. 5
дата, время и место проведенной проверки

в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №19 «Выбор» Находкинского городского округа
ИНН 2508019527, ОГРН 1022500706590

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица,

Место нахождения: 692943, Приморский край, г. Находка, микрорайон Врангель, ул. Бабкина 5.

Место осуществления деятельности: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Бабкина 5.
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
(для субъектов малого или среднего предпринимательства)

- На основании
- части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 - пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
 - в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №783;
 - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года;
 - «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002 года;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от **17.01.2019 года №А-А74-1017** нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации, Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушений
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство учреждения назначенный из числа руководителей и специалистов для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок прошедший проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и имеющий 4 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7	10.01.2020 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресу: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. 631006, 631068.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская, 165, тел (4232) 269593) либо в суд.

Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден, с предписанием ознакомлен, предписание получил:

зам. директора МБОУ «СОШ №19 «Выбор» Находкинского ГО
приказ № _____ от _____ .01.2019 г. Альмакеева Оксана Ивановна

« 17 » января 2019 г.



подпись

М.П.

Государственный инспектор отдела
энергетического надзора по Приморскому краю

№3 Государственный инспектор
Дальневосточного управления
Ростехнадзора
фамилия, подпись
Ванаков А.В.

подпись, штамп

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица: РПО № _____ от _____ 2019 года

подпись

должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора

Сведения об отказе в получении законного предписания: _____

подпись уполномоченного должностного лица проводящего (их) проверку